



【注意】シャッター取付下地の耐火壁は建物の区画仕様により異なるため  
法規、区画方法や構造強度等を管理監督者と充分打ち合わせの上決定願います。

電動式防火シャッター (避難時停止装置付)

スラット	A-1	スチール1.6t	開閉機	SG13	定格出力	3φ200V 0.13kw 50/60Hz	設計範囲
座板		スチール	巻取シャフト	4"-35G	押ボタン	備考	
ガイドレール		スチール	軸受	No. 0	手動閉鎖装置	SEOS-A	急降下停止装置付 (35)
まぐさ		スチール	駆従	No. 0	解放装置	ER-N	
ケース		スチール	手動時操作	ハンドル式		DC24V 400mA	