



- (注)
1. 本品は屋内設置専用とする。屋内であっても風の吹き抜ける場所や雨水のかかる場所は設置不可とする。
 2. 高さH=300,500,800,1000の4種類とする。
 3. 幅W設計範囲500~25000とする。
 4. シートの傷、変形、破損防止のため床面からシート下端までは2300以上確保すること。
 5. 既設はガラス防煙たれ壁の上枠アルミ型材に上レールを取付ける納まりとする。それ以外の場合、強度上新設と同様に下地が別途通しが必要となるため打合せの上設置すること。
(下地が通してない場合設置不可)
 6. 端部レール、上レール共品番9にて取付。ガラス防煙たれ壁の上枠アルミ型材の吊り金具と本品レールを取付けるビスが干渉する場合、ビス打込み箇所をW方向に20mmずらし取付のこと。
 7. 端部レール下端は片側1箇所ずつ内装ビスにて壁面に固定し振れ止めとする。

既設用: 参考図

防煙シートテンションタイプ (BTS)

シート	ガラスクロス	ビニル樹脂コーティング	開閉機	--	--	電源	--
枠材		アルミ	巻取シャフト	--		押ボタン	--
--		--	軸受	左	右	解放装置	--
--		--	特記事項				
--		--					

設計範囲はカタログを参照願います。