認　定　書

国住参建第 3885 号
令和 7 年 3 月 31 日

三和シヤッター工業株式会社
代表取締役社長　髙山　盟司 様

国土交通大臣　　中野　洋昌

下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、令第 108 条の 3 又は令第 109 条の 8（通常の火災による火熱が 60 分間加えられた場合に、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しない防火設備）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
　　EH060-0003

2. 認定をした構造方法等の名称
　　繊維混入けい酸カルシウム板充填鋼製片開き戸

3. 認定をした構造方法等の内容
　　別添及び別紙の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。