


認 定 書

国住指第 2735 号
平成 30 年 12 月 10 日

三和シャッター工業株式会社
代表取締役社長 高山 盟司 様

国土交通大臣 石井 啓



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 2 条第七号及び同法施行令第 107 条第二号（間仕切壁（非耐力壁）：1 時間）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
FP060NP-0426
2. 認定をした構造方法等の名称
両面鋼板張ロックウール板間仕切壁
3. 認定をした構造方法等の内容
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。